

# 山西兰花丹峰化工股份有限公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间	项目	COD	氨氮
2013-11-5	0—2	20	0.6
	2—4	15	0.88
	4—6	19	0.57
	6—8	15	0.57
	8—10	17	0.61
	10—12	22	0.61
	12—14	28	0.58
	14—16	33	0.58
	16—18	29	1.39
	18—20	31	1.32
	20—22	26	0.6
	22—0	25	0.56
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-05 锅炉	0:00	22.55	312.58	164.81	
	1:00	22.62	379.82	181.34	
	2:00	22.53	393.75	210.22	
	3:00	22.49	375.99	201.98	
	4:00	22.45	375.61	205.35	
	5:00	22.17	351.22	192.33	
	6:00	22.07	347.54	187.67	
	7:00	21.85	366.5	205.53	
	8:00	22.15	376.6	229.35	
	9:00	22.41	380.2	261.2	
	10:00	22.5	404.44	278.51	
	11:00	22.45	420.35	328.37	
	12:00	22.5	340.73	461.88	
	13:00	22.47	432.74	292.42	
	14:00	22.43	441.9	292.26	
	15:00	22.3	103.41	65.23	
	16:00	22.27	4.27	3.15	
	17:00	22.28	277.38	223.2	
	18:00	22.1	405.81	379.2	
	19:00	21.93	391.1	352.98	
20:00	22.02	391.21	348.83		
21:00	21.9	362.34	312.99		
22:00	21.67	254.32	280.02		
23:00	21.64	277.88	285.09		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					