

# 山西兰花丹峰化工股份有限公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L (pH 除外)

时间	项目	COD	氨氮
2013-11-26	0—2	24	0.43
	2—4	22	0.49
	4—6	22	0.53
	6—8	20	0.59
	8—10	16	0.84
	10—12	23	0.57
	12—14	24	0.86
	14—16	16	1.75
	16—18	26	1.09
	18—20	24	1.29
	20—22	24	1.17
	22—0	25	1.16
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	1、排放方式：连续性排放； 2、排放方式：连续性排放；排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

# 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间 & 点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-26 锅炉	0:00	19.67	393.5	538.29
	1:00	19.8	402.62	533.76
	2:00	19.54	385.89	531.96
	3:00	19.32	364.26	531.93
	4:00	19.12	393.6	532.66
	5:00	19.34	354.72	495.35
	6:00	19.31	387.76	527.73
	7:00	19.13	390.22	533.29
	8:00	19.18	384.33	499.32
	9:00	19.72	416.55	517.83
	10:00	20.08	433.6	502.15
	11:00	20.3	442.68	512.36
	12:00	20.47	556.28	625.01
	13:00	20.45	557.91	605.41
	14:00	20.46	442.01	486.67
	15:00	20.59	427.44	449.92
	16:00	20.55	434.27	530.38
	17:00	20.47	449.22	571.41
	18:00	20.27	387.97	516.99
	19:00	20.21	385.97	506.77
20:00	20.14	358.59	505.96	
21:00	20.18	361.2	519.74	
22:00	19.99	363.08	528.53	
23:00	20.15	343.91	433.44	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				