

山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间 \ 项目	COD	氨氮
2013-11-8	101	8.22
标准限值	150	25
达标情况	达标	达标
备注	污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河	

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-08 锅炉	0:00	27.43	188.3	480.48
	1:00	27.42	194.13	452.28
	2:00	27.37	222.21	437.41
	3:00	27.48	234.88	420.88
	4:00	27.46	239.56	396.71
	5:00	27.37	273.99	417.4
	6:00	27.49	259.62	431.86
	7:00	27.62	194.29	425.16
	8:00	27.57	221.36	448.57
	9:00	27.49	212.33	485.31
	10:00	27.58	270.45	517.78
	11:00	27.59	226.66	502.1
	12:00	27.59	281.3	484.34
	13:00	27.57	250.4	475.89
	14:00	27.57	294.4	466.72
	15:00	27.55	259.44	481.32
	16:00	27.44	154.18	483.31
	17:00	27.51	140.31	475.99
	18:00	27.48	181.42	473.99
	19:00	27.5	191.98	493.83
20:00	27.47	203.34	493.71	
21:00	27.48	211.49	467.17	
22:00	27.52	226.83	466.32	
23:00	27.56	223.78	479.12	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				