

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	COD	NH ₃ -N						
2013-11-29	40	11.4						
2013-11-30	53	7.51						
2013-12-1	30	9.59						
标准限值	150	70						
达标情况	达标	达标						
备注	排放至山西兰花工业污水处理有限公司							

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-29 35t 锅炉	0:00	46.45	365.3	
	1:00	53.11	327.1	
	2:00	65.71	325.6	
	3:00	74.88	370.1	
	4:00	41.49	393.5	
	5:00	45.89	335.1	
	6:00	44.67	199.2	
	7:00	66.93	64.17	
	8:00	54.83	333.1	
	9:00	74.09	349.1	
	10:00	45.10	385.5	
	11:00	29.55	420.2	
	12:00	34.57	447.6	
	13:00	25.03	435.0	
	14:00	36.32	396.7	
	15:00	28.76	449.9	
	16:00	37.76	416.5	
	17:00	32.20	423.0	
	18:00	38.29	356.5	
	19:00	44.09	343.7	
20:00	50.16	308.3		
21:00	55.18	270.1		
22:00	54.40	314.7		
23:00	45.02	355.4		
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间 & 点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-30 35t 锅炉	0:00		61.49	327.6
	1:00		39.51	337.7
	2:00		49.54	315.2
	3:00		57.58	327.3
	4:00		63.30	322.1
	5:00		52.33	319.5
	6:00		60.19	308.9
	7:00		46.73	300.9
	8:00		45.31	354.5
	9:00		50.22	342.2
	10:00		55.87	364.5
	11:00		37.45	397.3
	12:00		29.37	395.7
	13:00		38.36	387.0
	14:00		29.24	356.5
	15:00		41.76	385.1
	16:00		31.11	72.15
	17:00		44.28	18.96
	18:00		40.34	273.7
	19:00		46.48	343.8
20:00		57.53	313.3	
21:00		50.92	316.8	
22:00		51.66	348.0	
23:00		47.59	339.1	
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-1 35t 锅炉	0:00		50.42	268.2
	1:00		57.22	288.8
	2:00		57.61	324.7
	3:00		52.87	307.3
	4:00		47.34	330.1
	5:00		42.67	369.3
	6:00		50.16	340.7
	7:00		59.00	318.8
	8:00		41.28	351.4
	9:00		40.07	338.5
	10:00		33.45	329.6
	11:00		31.56	400.3
	12:00		27.04	422.0
	13:00		27.83	389.1
	14:00		28.57	375.0
	15:00		28.26	358.7
	16:00		32.51	378.4
	17:00		32.33	322.8
	18:00		32.90	347.5
	19:00		42.32	281.5
20:00		38.69	245.0	
21:00		43.65	290.8	
22:00		47.99	294.7	
23:00		67.67	254.9	
标准限值		100		
达标情况		100%	100%	
备注				