

山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

时间	项目	COD (mg/L)	氨氮 (mg/L)
2013-10-08	0:00	6.89	1.09
	2:00	6.83	0.66
	4:00	7.09	0.69
	6:00	6.87	0.4
	8:00	0	0.26
	10:00	3.17	1.87
	12:00	3.99	1.21
	14:00	140.2	1.59
	16:00	8.59	1.47
	18:00	17.2	1.4
	20:00	8.67	1.92
	22:00	9.51	2.15
	均值	18.3	1.2
标准限值		150	70
达标情况		达标	达标

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-10-08 锅炉	0:00		3.298	143.69
	1:00		2.795	156.86
	2:00		3.393	147.21
	3:00		2.288	161.04
	4:00		1.401	115.8
	5:00		3.145	151.05
	6:00		2.578	146.17
	7:00		2.099	148.06
	8:00		2.321	139.45
	9:00		3.502	154.16
	10:00		2.458	155.76
	11:00		3.938	161.66
	12:00		2.768	155.89
	13:00		5.069	145.25
	14:00		29.982	138.8
	15:00		2.477	128.01
	16:00		3.043	132.12
	17:00		3.656	150.14
	18:00		2.594	145.57
	19:00		3.298	161.59
	20:00		3.431	153.15
	21:00		3.204	154.14
	22:00		3.433	154.89
23:00		2.585	161.54	
日均值		4.115	148.42	
标准限值	50.00	400.00		
达标情况		达标		
备注	1 若有超标，写清超标倍数（没有超标，则去掉）			